

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
443079, г. Самара, проезд Георгия Митерева, 1 тел/факс (846) 260-37-99

Предписание №04-1/275 от 25.11.2019г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении плановой выездной проверки в отношении ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА» (ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева»), фактические адреса: 443031, г. Самара, Овраг Артек, д124, юридический адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34 (ОГРН 1026301168310, ИНН 6316000632), при рассмотрении акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 04-1/271 от 25.11.2019г. за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации **выявлены нарушения требований санитарного законодательства:**

-ст. 19,32 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п.2.4.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

- п.3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения»

-С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	В соответствии с требованиями ст.19,32 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» - разработать рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды, программу согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области	01.06.2020г.
2.	В соответствии с требованиями п.3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения» артезианскую скважину оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности.	01.06.2020г.

Информировать Управление Роспотребнадзора по Самарской области в согласованные сроки исполнения предписания с приложением подтверждающих документов (сведений) в письменном виде в срок не позднее – 01.03.2020г.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области разъясняет, что в соответствии со статьей 19.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ непредставление или несвоевременное предоставление в государственный орган сведений (информации), предоставление которых необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, влечет наложение административного штрафа.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области разъясняет, что в соответствии со статьей 19.5. часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо **ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева»**

Предписание может быть обжаловано в установленные законодательством сроки.

Предписание выдано: главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Салдаевой Л.Р. _____

Предписание для исполнения получил 25.11.2019г.

(руководитель, должностное лицо, уполномоченное руководителем)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)